

# CAPAROL

## MÅLNINGSANVISNINGAR för HÄLSO- & SJUKVÅRD

2023

**Material- och målningsrekommendationer för  
olika ytor i utrymmen inom hälso- och sjukvård.**



Nedan ett utdrag från Svensk Förening för Vårdhygien

## Bygghälsa och Vårdhygien

Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler  
3:e upplagan 2016-09-08  
Arbetsgruppen BOV

ISBN 978-91-979918-6-5

För fullständig information hänvisas till angett dokument.

### Indelning av lokaler i hygienklasser

Med vårdlokaler avses rum där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet. Nedanstående tabell är baserad på en riskbedömning avseende patienter och lokaler. För lokaler i hygienklass 1-3 ska vårdhygienisk expertis kontaktas och beredas möjlighet att delta i byggprocessen.

- Hygienklass 0: Inga patienter/omsorgstagare/besökare vistas i zonen
- Hygienklass 1: Passage av patienter förekommer
- Hygienklass 2: All vård, behandling och mottagning av patienter
- Hygienklass 3: Rum med särskilda krav på ventilation, vattenrening och undertak, t ex operationsrum, intensivvård, sterilteknisk avdelning, endoskopienhet

Hygienklass	Typ av lokal	Vårdhygieniska krav (exempel)
Hygienklass 0	Lokaler där patienter/omsorgstagare/besökare inte vistas	Inga vårdhygieniska krav
Hygienklass 1	Väntrum Dagrum Hissar Korridorer och kulvertar Allmänna toaletter Personalutrymmen Rum i särskilt boende Samtalsrum	Ytskikt golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Uppvikt matta eller motsvarande. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad alternativt avtagbar och tvättbar (lägst 60°) klädsel, undantaget privata möbler i särskilt boende
Hygienklass 2	Vårdrum Behandlingsrum Undersökningsrum Laboratorier Avdelnings-/patientkök Desinfektionsrum Toalett- och hygienrum inom vårdlokal och särskilt boende Tandvård	Som hygienklass 1 och dessutom: undertak i form av icke-perforerade plattor utan mellanrum. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad med lättåtkomliga ytor. Långa gardiner, utanpåliggande persienner och draperier får inte förekomma. Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde
Hygienklass 3	Lokaler med särskilda hygienkrav, t.ex. - operationsavdelning - decentralt placerat operationsrum - sterilteknisk enhet - dialysenhet - endoskopienhet - intensivvårdsavdelning inkl neonatalvård - interventionslab - infektionsavdelning - vårdrum för särskilt infektionskänsliga patienter	Som hygienklass 2 och dessutom: släta och lätt avtorkbara tak utförda i material som tål rengöring. Material som installeras ovanför undertak ska vara rent och mögelfritt. För vissa installeras/övervägs: - kvalificerad ventilation - luftsluss eller förrum - vattenrening

## Väggar

På väggar förekommer i allmänhet inte bakterier i ett antal som utgör någon risk för smittspridning, utom när väggen förorenats med stänk av kroppsvätskor.

### **Checklista väggar:**

- väggbeklädnaden i lokaler hygienklass 1-3 ska vara icke absorberande, fri från sprickor och lätt att rengöra
- ytskiktet ska tåla rengöring och punktdesinfektion med förekommande desinfektionsmedel såsom alkoholer, oxiderande medel och klorpreparat.

hygienklass 2-3 dessutom;

- våtrumsmatta med svetsade fogar eller glaserat keramiskt material används i desinfektionsrum, hygien- och miljörum
- stänkskydd vid t ex tvättställ, diskbänk, bakom ångande maskiner (ibland även i tak), utslagsback, arbetsbänkar och andra arbetsplatser med stänkrisk. Här kan t.ex. glaserat keramiskt material, glas, våtrumsmatta, rostfri plåt utan skarvar eller kompaktlaminat användas
- fogar mellan kakelplattor ytbehandlas för att underlätta städning
- i lokaler där grovrengöring förekommer, kan ytskiktet behöva tåla sanering
- utanpåliggande ledningar och kanaler ska vara släta, lätta att hålla rena och dammfria

## Tak

I tak finns endast få bakterier. Rengöring och ytdesinfektion av tak ska kunna ske vid stänk av kroppsvätskor t.ex. blod och i samband med storstädning. Installation av undertak är en praktisk lösning. Material som installeras ovan undertak i lokaler där människor vistas mer än tillfälligt ska vara mögelfria (FoHMFS 2014:14). Ovanpå undertak kan damm samlas som frigörs om plattor monteras ned vid service av ovanför liggande ledningar.

### **Checklista undertak i rum:**

hygienklass 2

- icke perforerade plattor utan mellanrum

hygienklass 3, dessutom:

- släta och lätt avtorkbara
- plattor som behöver storleksanpassas ska ha målade kanter
- utförda i material som tål rengöring och ytdesinfektion

## Målningsbehandlingar Hygienklass 1

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	3 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	16-02010S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock	Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	26-01510S
Skivor Ej kartongklädd gips	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	Spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling, bredspackling. 2 ggr strykning.	56-04310S
Skivor Kartongklädd gips	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av remsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. 2 ggr strykning.	56-03510S
Ytor tidigare målade i gott skick	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målade yta, grov	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S

## Målningsbehandlingar Hygienklass 1

LCS.2213 <b>Tak inomhus</b>			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	3 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	16-02010S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock</b>	Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	26-01510S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	Spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacket, skarvspackling, bredspackling. 2 ggr strykning.	56-04310S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av pappersremsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. 2 ggr strykning.	56-03510S
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S

## Målningsbehandlingar Hygienklass 2

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	Dalapro Nova Supertäck 7Plus	3 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	16-02012S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock	Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	26-01512S
Skivor Ej kartongklädd gips	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacket, skarvspackling, bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-04312S
Skivor Kartongklädd gips	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av remsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-03512S
Ytor tidigare målade i gott skick	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S
Tidigare målade yta, grov	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-21612S

## Målningsbehandlingar Hygienklass 2

<b>LCS.2213 Tak inomhus</b>			
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 14</b>
<b>Puts</b>	Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	3 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	16-02012S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock</b>	Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	26-01512S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	Spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling, bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-04312S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Dalapro Nova Skarvremsa papper Supertäck 7 Plus	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-03512S
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Målartvätt Dalapro Nova Supertäck 7 Plus	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-21612S

## Målningsbehandlingar Hygienklass 3

LCS.2212 Väggar inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Dalapro Hydro Hernia Våtrumslim Fiberfilt CP 100 AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	3 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	16-02024SP
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock</b>	Dalapro Hydro Hernia Våtrumslim Fiberfilt CP 100 AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	26-01524SP
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Dalapro Hydro Hernia Våtrumslim Fiberfilt CP 100 AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	Spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling. Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	56-04324SP
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Dalapro Hydro Hernia Våtrumslim Fiberfilt CP 100 AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	56-03520SP
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Målartvätt Dalapro Hydro AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	Rengöring till fast yta. I- och påspackling. <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512SP
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Dalapro Hydro Hernia Våtrumslim Fiberfilt CP 100 AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring, <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning 2 ggr strykning	966-21624SP



## Målningsbehandlingar Hygienklass 3

LCS.2213 Tak inomhus			
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Dalapro Hydro AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	3 ggr bredspackling. Grundning 2 ggr strykning. <i>Samtliga färgskikt sprutas</i>	16-02012SP
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock</b>	Dalapro Hydro AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning. <i>Samtliga färgskikt sprutas</i>	26-01512SP
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Dalapro Hydro Skarvremsa papper AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling. Grundning, 2 ggr strykning. <i>Samtliga färgskikt sprutas</i>	56-04312SP
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Dalapro Hydro Skarvremsa papper AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Grundning, 2 ggr strykning. <i>Samtliga färgskikt sprutas</i>	56-03512SP
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Målartvätt Dalapro Hydro AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt. 7 Plus	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning. <i>Samtliga färgskikt sprutas</i>	966-20512SP
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Målartvätt Dalapro Hydro AquaPrimer Supertäck 20 Plus alt 7 Plus	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning. <i>Samtliga färgskikt sprutas</i>	966-21612SP

**Målningsbeskrivningarna för snickerier är samma för alla hygienklasser.**

LCS.222 LCS.224 LCS.225			
<b>Snickerier inomhus</b>			
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 14</b>
<b>Nytt trä som skall täckmålas</b>	Kvistlack Woodprimer Dalapro Wood Finish Capacryl PU-Satin	<u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och bredspackling. 2 ggr strykning.	66-05110SL <i>Understrukt en text är extraarbete.</i>
<b>Tidigare målad yta i gott skick</b>	Målartvätt Häftprimer Capacryl PU-Satin	Tvättning för ommålning samt mattslipning. Strykning 1 Häftprimer Strykning 2 Färdigfärg	956- Alt. 966-30510SL
<b>Tidigare målad yta med mindre skador</b>	Målartvätt Dalapro Wood Finish Häftprimer Capacryl PU-Satin	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 Häftprimer Strykning 2 Färdigfärg	956- Alt. 966-20510SL